



Biohort GmbH
Herrn Erich Dannerbauer
Pürnstern 43
4120 Neufelden

EINGEGANGEN

11. Juli 2012

ZENTRALE:
A-4017 LINZ, PETZOLDSTRASSE 45, POSTFACH 27
TELEFON: 0732/7617-850, FAX: 0732/7617-89

www.ibs-austria.at - office@ibs-austria.at

BANKVERBINDUNGEN:
HYPO OBERÖSTERREICH, KTO.-NR. 00 0021294 4, BLZ 54000
IBAN: AT46540000000212944, SWIFT: OBLAAT2L
OBERBANK LINZ, KTO.-NR. 621-0060/55, BLZ 15000

D/VR: 0659959, FN 89116d REGISTERGERICHT LINZ, UID-NR. ATU 23289705

09.07.2012

Bearbeiter:

Herr Andexlinger/am

DW 868

Stellungnahme zur Brennbarkeit der für den Bau der Biohort Garagenbox verwendeten Bleche

Sehr geehrter Herr Dannerbauer,

am 21. Mai 2012 richteten Sie eine Anfrage an das IBS-Linz bezüglich der Brennbarkeit der von Ihnen eingesetzten beschichteten Stahlbleche, die Sie bei der Herstellung der Biohort Garagenbox verbauen.

Nach Durchsicht der von Ihnen zur Verfügung gestellten Unterlagen können wir bestätigen, dass die verwendeten beschichteten Bleche in die Brandverhaltensklasse „A1“ nach der EN 13501-1 einzuordnen sind.

Diese Einstufung basiert auf einem im Amtsblatt der Europäischen Union vom 2.12.2010 L 317/39 veröffentlichten Entschluss, wonach die verwendeten beschichteten Bleche ohne weiterer Prüfung als „A1“ einzustufen sind.

Wir hoffen, Ihnen hiermit gedient zu haben und verbleiben

mit besten Grüßen

**IBS-INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK UND
SICHERHEITSFORSCHUNG GESELLSCHAFT M.B.H.**
Akkreditierte Prüf- und Inspektionsstelle


R. ANDEXLINGER
Sachbearbeiter


Ing. J. STOCKINGER
Bereichsleiter-Stv. der Prüfstelle